

Wymagania

- Woda wodociągowa o twardości wody do 20°C dGH lub zmiękczona/odsolona
- System powinien być wolny od zanieczyszczeń i wolny od innych płynów (ewentualnie płukanie wodą).
- Nie powinno być osadów na powierzchniach metalowych.

Sposób użycia

Systemy grzewcze - Dozować min. 0,4 % na objętość układu

Instalacja musi być układem zamkniętym, zgodnie z normą VDI 4757 cz. 1, tak aby wyeliminować dostęp tlenu atmosferycznego.

Optymalny zakres temperatury pracy to 10°C do 100°C.

Systemy Solarne – Dozować min. 1 – 3 %. na objętość układu

Analityka

Stężenie produktu w układzie określa się poprzez pomiar MO. Molibden nie jest czynnikiem chroniącym lecz indykatorem.

